

कार्यालय सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
प्रखण्ड, वाराणसी।

दिनांक : 14/12/10

पत्रांक : 6107-08

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
स्वामी हरसेवानन्द पब्लिक स्कूल,
बनपुरवाँ, रमना, वाराणसी।


विषय - विद्यालय के भवन की चेक लिस्ट (कक्षा - 1 से 12) तक नेशनल बिल्डिंग
कोड के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र दिये जाने के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ - आपका पत्र 6107-08 दिनांक 10.12.2010.

उपरोक्त संदर्भित विषय का अवलोकन करें। उक्त विषय में स्वामी हरसेवानन्द पब्लिक
स्कूल, बनपुरवाँ, रमना वाराणसी के भवन का स्थलीय निरीक्षण स्वयं मेरे द्वारा किया गया।
विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत निर्मित है।

अतएव विद्यालय भवन की चेकलिस्ट के अनुसार इस विद्यालय को नेशनल बिल्डिंग
कोड के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। विद्यालय भवन की चेकलिस्ट
साथ में संलग्न है।

संलग्न - उपरोक्तनुसार


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
प्रखण्ड, वाराणसी।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि/एवं भूकम्परोधी से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

स्वामी हरसेवानन्द पब्लिक स्कूल, बनपुरवाँ, रमना वाराणसी (कक्षा 1 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु भवन की चेक लिस्ट	जाँच आख्या
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	Yes
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	Yes
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक उँचा है?	No
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 8087.36 वर्गमी. (87020 वर्गफीट) है?	Yes
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी. खुला स्थान है?	Yes
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	Yes
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	Yes
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी. है?	Yes
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में जलवनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	Yes
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	Yes
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	No
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है?	Yes
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रदेश द्वारा (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी. है।	Yes
14.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है?	Yes
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes

16.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	Yes
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	Yes
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., ट्रेड, 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है?	Yes
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Yes
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Application) की व्यवस्था है?	Yes
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	Yes
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	Yes


 सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
 प्रखण्ड, वाराणसी।